

Annexure D

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No.

Dated: 07.05.2025

It is certified that the existing building S S PUBLIC SCHOOL (name of the building or premises) at SIDDIQPUR, JAUNPUR

..... (address) is having block(s)/Floor(s) as per details below:

Detail of Block(s) in school	Block (1)	Block (2)	Block (3)	Block (4)	Block (5)	Block (6)
No. of Floor(s) in the Block	G+3					

The building is owned/occupied by SUSHILA SINGH SHIKSHA SANSTHAN, BABATPUR, VARANASI (name of the Institution) have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of Alok Kumar A.E. (Name of Department/ Govt.) on 07.05.2025 (date of inspection) in the presence of ARATI SINGH MANAGER S S PUBLIC SCHOOL, SIDDIQPUR, JAUNPUR (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy for running school with effect from 07.05.2025 for a period of 12 years in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

1. No any complain
- 2.
- 3.
- 4.

Issued on 07.05.2025 at Jaunpur by

* Strike out whichever is not applicable. In case of block is more than six use separate sheet for detail.

Signature with Seal :

Name : ALOK KUMAR

Designation : Assistant Engineer

Name & Address of Department/ Office : R.E.D., Jaunpur

66 Page

Principal
S. S. Public School
Siddiqpur, Jaunpur


Arati Singh
Manager
S.S. Public School
Siddiqpur, Jaunpur

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.C.B.) अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
सी०बी०एस०ई०/ आई०सी०एस०ई० विद्यालय (कक्षा-6 से 12) हेतु चेकलिस्ट

सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु

क्र०सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट / इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हाँ
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	हाँ
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है?	नहीं
5	क्या भवन में चारों तरफ 60 मी० खुलास्थान है?	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	हाँ नहीं
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12मी० है?	हाँ
9	क्या भवन की छत RCC की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
10	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से नहीं है?	हाँ
11	क्या भवन की दीवारों/छतों में कैंक है?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 30 मी०) है।	हाँ
13	क्या विद्यालय के मुख्य द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 एवं ऊँचाई 45 मी० है?	हाँ
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है?	हाँ
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16	क्या कक्ष में दरवाजे की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0मी० ऊँचाई 2.0मी०) है?	हाँ
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० ट्रेड 300मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	हाँ
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र(Fire Extinguisher)एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First Aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) स्थापित है?	हाँ


Principal
S. S. Public School
Siddiqpur, Jaunpur


Manager
S.S. Public School
Siddiqpur, Jaunpur


Assistant Engineer
R.E.D., Jaunpur